

TABELA REGULACYJNA 65/45°C dla instalacji centralnego ogrzewania

Lp.	Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu	Przepływ	Współczynnik korekcyjny mocy
1	2	3	4	5	6
1	-20	65	45	Obliczony dla mocy zamówionej	1
2	-19	65	Temperatura powrotu nie wyższa niż 45°C	Przepływ nie większy niż obliczony dla mocy zamówionej	0,977
3	-18	65			0,952
4	-17	65			0,929
5	-16	65			0,904
6	-15	65			0,881
7	-14	65			0,860
8	-13	65			0,837
9	-12	65			0,816
10	-11	65			0,791
11	-10	65			0,777
12	-9	65			0,745
13	-8	65			0,720
14	-7	65			0,697
15	-6	65			0,674
16	-5	65			0,650
17	-4	65			0,628
18	-3	65			0,607
19	-2	65			0,586
20	-1	65			0,565
21	0	65			0,543
22	1	65			0,524
23	2	65			0,499
24	3	65			0,498
25	4	60			Temperatura powrotu nie wyższa niż 40°C
26	5	60	0,376		
27	6	60	0,338		
28	7	60	0,326		
29	8	60	0,303		
30	9	60	0,278		
31	10	60	0,256		
32	11	60	0,228		
33	12	60	0,200		