

TABELA REGULACYJNA 130/80°C dla sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej

Tabela regulacyjna nr 1

Stosowana dla parametrów obliczeniowych 130/73,5°C			
Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
1	2	3	4
1	-20	130,0	73,5
2	-19	127,7	72,5
3	-18	125,3	71,5
4	-17	123,0	70,5
5	-16	120,6	69,5
6	-15	118,3	68,5
7	-14	116,0	67,4
8	-13	113,6	66,3
9	-12	111,3	65,2
10	-11	108,8	64,1
11	-10	106,9	63,0
12	-9	104,0	61,9
13	-8	101,5	60,8
14	-7	99,1	59,7
15	-6	96,7	58,6
16	-5	94,1	57,4
17	-4	91,7	56,2
18	-3	89,2	54,9
19	-2	86,7	53,6
20	-1	84,1	52,2
21	0	81,5	50,8
22	1	79,0	49,4
23	2	76,4	48,2
24	3	73,8	46,8
25	4	70,0	45,4
26	5	70,0	44,0
27	6	70,0	42,6
28	7	70,0	41,2
29	8	70,0	41,2
30	9	70,0	39,6
31	10	70,0	39,0
32	11	70,0	38,4
33	12	70,0	38,0