

TABELA REGULACYJNA 90/70°C dla instalacji centralnego ogrzewania

Tabela regulacyjna nr 10

Stosowana dla parametrów obliczeniowych 90/70°C z ograniczeniem min. temp. zasilania do 60°C			
Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
1	2	3	4
1	-20	90,0	70,0
2	-19	88,3	max. 68,8
3	-18	86,6	max. 67,6
4	-17	84,9	max. 66,4
5	-16	83,2	max. 65,2
6	-15	81,5	max. 64,0
7	-14	79,8	max. 62,8
8	-13	78,1	max. 61,6
9	-12	76,4	max. 60,4
10	-11	74,7	max. 59,2
11	-10	73,0	max. 58,0
12	-9	71,3	max. 56,8
13	-8	69,6	max. 55,6
14	-7	67,9	max. 54,4
15	-6	66,2	max. 53,2
16	-5	65,0	Temperatura powrotu nie wyższa niż 52°C
17	-4	65,0	
18	-3	65,0	
19	-2	65,0	
20	-1	65,0	
21	0	65,0	
22	1	65,0	
23	2	65,0	
24	3	65,0	
25	4	60,0	
26	5	60,0	
27	6	60,0	
28	7	60,0	
29	8	60,0	
30	9	60,0	
31	10	60,0	
32	11	60,0	
33	12	60,0	