

TABELA REGULACYJNA 125/72°C dla sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej

Tabela regulacyjna nr 2

Stosowana dla parametrów obliczeniowych 125/72°C			
Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
1	2	3	4
1	-20	125,0	72,0
2	-19	122,8	71,1
3	-18	120,5	70,2
4	-17	118,3	69,2
5	-16	116,0	68,3
6	-15	113,7	67,4
7	-14	111,5	66,4
8	-13	109,2	65,4
9	-12	106,9	64,5
10	-11	104,6	63,5
11	-10	102,2	62,5
12	-9	99,9	61,5
13	-8	97,6	60,5
14	-7	95,2	59,4
15	-6	92,8	58,4
16	-5	90,5	57,3
17	-4	88,1	56,3
18	-3	85,7	55,2
19	-2	83,2	54,1
20	-1	80,8	53,0
21	0	78,3	51,8
22	1	77,5	50,7
23	2	77,0	50,0
24	3	76,5	50,0
25	4	76,0	50,0
26	5	75,5	50,0
27	6	75,0	50,0
28	7	74,0	50,0
29	8	73,5	50,0
30	9	73,0	50,0
31	10	72,0	50,0
32	11	71,0	50,0
33	12	70,0	50,0
34	13	70,0	50,0
35	14	70,0	50,0
36	15	70,0	50,0