

TABELA REGULACYJNA 90/70°C dla instalacji centralnego ogrzewania

Tabela regulacyjna nr 3

Stosowana dla parametrów obliczeniowych 90/70°C i $\Delta T = 22,7^\circ\text{C}$			
Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
1	2	3	4
1	-20	87,2	64,5
2	-19	85,9	63,8
3	-18	84,6	63,1
4	-17	83,2	62,3
5	-16	81,9	61,6
6	-15	80,5	60,8
7	-14	79,0	59,9
8	-13	77,5	59,0
9	-12	76,0	58,1
10	-11	74,5	57,2
11	-10	73,0	56,3
12	-9	71,5	55,4
13	-8	70,0	54,5
14	-7	68,5	53,6
15	-6	67,0	52,7
16	-5	65,3	51,6
17	-4	63,8	50,7
18	-3	62,3	49,7
19	-2	60,6	48,7
20	-1	58,9	47,5
21	0	57,2	46,4
22	1	55,4	45,3
23	2	53,6	44,2
24	3	52,1	43,1
25	4	50,4	42,0
26	5	48,6	40,8
27	6	46,8	39,6
28	7	45,0	38,4
29	8	42,7	36,8
30	9	40,6	35,2
31	10	38,4	33,6
32	11	36,2	32,0
33	12	33,9	30,4