

TABELA REGULACYJNA 90/70°C dla instalacji centralnego ogrzewania

Tabela regulacyjna nr 4

Stosowana dla parametrów obliczeniowych 90/70°C i $\Delta T = 20^\circ\text{C}$			
Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
1	2	3	4
1	-20	90,0	70,0
2	-19	88,3	68,8
3	-18	86,6	67,6
4	-17	84,9	66,4
5	-16	83,2	65,2
6	-15	81,5	64,0
7	-14	79,8	62,8
8	-13	78,1	61,6
9	-12	76,4	60,4
10	-11	74,7	59,2
11	-10	73,0	58,0
12	-9	71,3	56,8
13	-8	69,6	55,6
14	-7	67,9	54,4
15	-6	66,2	53,2
16	-5	64,5	52,0
17	-4	62,8	50,8
18	-3	61,1	49,6
19	-2	59,4	48,4
20	-1	57,7	47,2
21	0	56,0	46,0
22	1	54,3	44,8
23	2	52,6	43,6
24	3	50,9	42,4
25	4	49,2	41,2
26	5	47,5	40,0
27	6	45,8	38,8
28	7	44,1	37,6
29	8	42,4	36,4
30	9	40,7	35,2
31	10	39,0	34,0
32	11	37,3	32,8
33	12	35,6	31,6