

TABELA REGULACYJNA 70/50°C dla instalacji centralnego ogrzewania

Tabela regulacyjna nr 8

Lp.	Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
1	2	3	4
1	-20	70,0	50,0
2	-19	70,0	Temperatura powrotu nie wyższa niż 50°C
3	-18	70,0	
4	-17	70,0	
5	-16	70,0	
6	-15	65,0	
7	-14	65,0	Temperatura powrotu nie wyższa niż 47°C
8	-13	65,0	
9	-12	65,0	
10	-11	65,0	
11	-10	60,0	Temperatura powrotu nie wyższa niż 45°C
12	-9	60,0	
13	-8	60,0	
14	-7	60,0	
15	-6	60,0	
16	-5	60,0	
17	-4	60,0	
18	-3	60,0	
19	-2	60,0	
20	-1	60,0	
21	0	60,0	
22	1	60,0	
23	2	60,0	
24	3	60,0	
25	4	60,0	
26	5	60,0	
27	6	60,0	
28	7	60,0	
29	8	60,0	
30	9	60,0	
31	10	60,0	
32	11	60,0	
33	12	60,0	